



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ САРАТОВУ
улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005 тел/факс: 50-61-92

улица Московская, 66, город
Саратов, Россия, 410012
(место составления акта)

«11» ноября 2019 г.
(дата составления акта)

«17» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 1073

по адресу/адресам: г. Саратов, ул. Хвесина, д.32/2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову Стриковского С.А. № 1073 от «07» октября 2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / 0 час. 0 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Исполняющий обязанности начальника ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Бочкарева Ю.В., «09» октября 2019 г. «08» час. «50» мин.
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Бесчастнова Екатерина Михайловна, Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Зенков Алексей Тимофеевич, эксперты не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабеецкий А.И., ответственный за обеспечение пожарной безопасности ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Вдовин В.В. (Выписка из приказа №18-од от 28.12.2018г.).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- На объекте защиты (класс функциональной пожарной опасности Ф4.2) не обеспечено дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭЛ), в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- В общих коридорах 1-го и цокольного этажей для покрытия пола применен материал с более высокой пожарной опасностью (линолеум), чем В2, РП2, Д3, Т2 (не представлены сертификаты соответствия), в нарушении п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, составляет менее 0,5 м, в нарушение п. 1 ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- Формирование сигнала управления в автоматическом режиме системой оповещения 2-го типа происходит при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом расстояние между извещателями в коридорах составляет 5,5 метров, что превышает половину нормативного расстояния в 9 метров, в нарушение ч. 1, п.2, ст.1; ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- С 1-го этажа учебно-методического центра отсутствует второй эвакуационный выход, в нарушение п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.1, 4.2.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- Ширина внутренней двери главного эвакуационного выхода составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,9 метра), в нарушении п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ

от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», лицом допустившим нарушение является директор ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

-Ширина дверных проемов кабинетов и вспомогательных помещений левого крыла 1-го этажа составляет менее 0,8 м (фактическая ширина 0,58), высота дверных проемов в свету составляет менее 1,9 м (фактическая высота 1,8) (в результате установки пластиковых одностворчатых дверей), в нарушение п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», лицом допустившим нарушение является директор ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- Высота эвакуационного выхода с цокольного этажа составляет менее 1,9 м метра (фактическая высота 1,8 метра), в нарушение п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», лицом допустившим нарушение является директор ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- Помещения цокольного этажа не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре, в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч.6, ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.15, табл.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре», лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- На втором эвакуационном выходе из помещений цокольного этажа допускается перепад высот менее 45 см (устроены пороги), в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч.6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 36 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- За потолочным пространством (расстояние от подвесного потолка до перекрытия более 0,4 м) отсутствуют пожарные извещатели, в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч.6, ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.13.3.8, табл. 5.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г., лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- Аккумуляторные батареи питания, в случае отключения основного источника питания не обеспечивают работоспособность систем в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Тревога» не менее 3 ч., в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч.6, ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.;

- Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены по подвесному потолку без крепления к перекрытию, в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; ч.6, ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.13.5.3, СП 5.13130.2009, п. 12.20 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г., лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ

ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.:

- Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций, в нарушение ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ч.2,8 ст.82 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, лицом допустившим нарушение является директор ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.:

- Помещение в цокольном этаже (в соответствии с техническим паспортом Литер А1 помещение №2), в котором осуществляется хранение горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке не выгорожено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа, в нарушении ч.1 ст.6: ч.4, ст.4, ст.88 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», лицом допустившим нарушение является начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.

В полном объеме оценить соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности не представляется возможным в связи с отсутствием возможности рассмотреть следующие документы:

1) Проектная документация на здание.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) и

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание №1073/1/1 от 11.11.2019 г. об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;
2. Проверочный лист применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.2.) от 11.11.2019;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Бесчастнова Екатерина Михайловна

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Зенков Алексей Тимофеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Начальник ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецкий А.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«11» ноября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица)