



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 1073/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Областное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

в лице начальника Хабецкого Андрея Ивановича

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – заместителя главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору № 1073

(наименование органа ГПН)

от « 07 » октября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 14 » октября 2019 г. по 17 ч 00 мин. « 11 » ноября 2019 г.

проведена плановая (~~внеплановая~~) выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственным инспектором г. Саратова по пожарному надзору Бесчастновой Екатериной Михайловной, Государственным инспектором г. Саратова по пожарному надзору Зенковым Алексеем Тимофеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Областное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области», г. Саратов, ул. Хвесина, д.32/2

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Начальником ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Хабецким А.И., ответственным за обеспечение пожарной безопасности ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» Вдовиным В.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты (класс функциональной пожарной опасности Ф4.2) не обеспечено дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	
2.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭЛ)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	
3.	В общих коридорах 1-го и цокольного этажей для покрытия пола применен материал с более высокой пожарной опасностью (линолеум), чем В2, РП2, Д3, Т2 (не представлены сертификаты соответствия),	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
4.	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, составляет менее 0,5 м	п. 1 ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.09.2020	
5.	Формирование сигнала управления в автоматическом режиме системой оповещения	ч. 1, п.2, ст.1; ч.1 ст.6; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п.	01.09.2020	

	2-го типа происходит при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом расстояние между извещателями в коридорах составляет 5,5 метров, что превышает половину нормативного расстояния в 9 метров	14.1 СП 5.13130.2009, п.61 Правил противопожарного режима в РФ		
6.	С 1-го этажа учебно-методического центра отсутствует второй эвакуационный выход	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п.4.2.1, 4.2.2 СП 1.13130.2009, п.33 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	
7.	Ширина внутренней двери главного эвакуационного выхода составляет менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,9 метра)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, п.5.3.13 СП 1.13130.2009, п.33 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	
8.	Ширина дверных проемов кабинетов и вспомогательных помещений левого крыла 1-го этажа составляет менее 0,8 м (фактическая ширина 0,58), высота дверных проемов в свету составляет менее 1,9 м (фактическая высота 1,8) (в результате установки пластиковых одностворчатых дверей)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п.33 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	
9.	Высота эвакуационного выхода с цокольного этажа составляет менее 1,9 м метра (фактическая высота 1,8 метра)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п.4.2.5 СП 1.13130.2009, п.33 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	Деловая АН Тамбура
10.	Помещения цокольного этажа не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч.6, ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ. п.15, табл.2 СП 3.13130.2009	01.09.2020	
11.	На втором эвакуационном выходе из помещений цокольного этажа допускается перепад высот менее 45 см (устроены пороги)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч.6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 36 «а» Правил противопожарного	01.09.2020	убрать

		режима в РФ		
12.	За потолочным пространством (расстояние от подвесного потолка до перекрытия более 0,4 м) отсутствуют пожарные извещатели	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч.6, ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.13.3.8, табл. 5.1 СП 5.13130.2009; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	
13.	Аккумуляторные батареи питания, в случае отключения основного источника питания не обеспечивают работоспособность систем в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Тревога» не менее 3 ч.	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч.6, ст. 83 «Федерального закона РФ № 123, п. 14.3 НПБ 88-2001	01.09.2020	
14.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены по подвесному потолку без крепления к перекрытию	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; ч.6, ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.13.5.3, СП 5.13130.2009, п. 12.20 НПБ 88-2001, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	
15.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций	ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ч.2,8 ст.82 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ	01.09.2020	
16.	Помещение в цокольном этаже (в соответствии с техническим паспортом Литер А1 помещение №2), в котором осуществляется хранение горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке не выгорожено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа	ч.1 ст.6; ч.4. ст.4, ст.88 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Бесчастнова Екатерина Михайловна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» ноября 2019 г.

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Зенков Алексей Тимофеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» ноября 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

«11» ноября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)



Начальник ОГУ ДНО «Учебно-методический
центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Саратовской области»
Хабецкий А.И.

(должность, фамилия, инициалы)